

令和3年11月12日

質疑回答書

1 調達案件番号 124270001100001100220210045-00

2 工 事 名 長南町役場庁舎建設工事

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
内訳書A-32 LSD-4用エンジン装置の規格欄に記載されている内容が一部記載されていない。	センサー、トイレ用ボタン、取付費共
内訳書M-4 規格 暖房能力の部分に一部記載漏れがある。	能力は、定格能力で図面等に記載しており、冷房能力で機種を選定のこと。 (設計図M-07、M-08、M-09参照)